


LINEA: Riqualificazioni**SETTORE: FireProofing****TIPO DI APPLICAZIONE: RIQUALIFICAZIONE SOLAI LATERO CEMENTO**

Supersil
sp. 6mm - REI 120

DESCRIZIONI DI CAPITOLATO :**SUPERSIL**

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 120 di solaio in latero cemento ,costituita da lastra **Supersil** di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe 0 con spessore di 6 mm. Le lastre saranno applicate all'intradosso del solaio con interposto mediante il proprio adesivo nastro in fibra ecologica Paperseal dim. 50 x 3 mm posizionato a interasse di 600 mm . L'insieme di lastre e nastro e' applicato all'intradosso del solaio mediante tasselli metallici a espansione.

Certificato I.G. 111248/1713 RF

Divisione Antincendio

Bifire® s.r.l. Via E.Fermi ,10 - 20054 NOVA MILANESE (MI)

☎ 0362.364570 \ 📠 0362.334134 E-mail : bifire@bifire.it Internet : www.bifire.it